



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Московский территориальный отдел территориального управления Федеральной службы по надзору в  
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному транспорту

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 77.ОМ.05.486.П.002723.12.05 от 07.12.2005 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:  
Приточно-вытяжные установки т.м. EUROCLIMA.

изготовленная в соответствии

Серийный выпуск согласно специализации фирмы. Сертификат ISO № AT-627/0, ISO 9001:2000

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)** санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.1.6.1338-03 "ПДК загрязняющих в-в в атмосферном воздухе населенных мест", МСанПиН 001-96  
"Санитарные нормы допустимых уровней физических факторов при применении товаров народного  
потребления в бытовых условиях".

Организация-изготовитель

Фирма "Euroclima" S.p.A. AG, I-39031 Brunico/Bruneck (BZ) Via San Lorenzo/St. Lorenznerstrabe 36, (Италия)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

Фирма "Euroclima" S.p.A. AG, I-39031 Brunico/Bruneck (BZ) Via San Lorenzo/St. Lorenznerstrabe 36, (Италия)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)  
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование  
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний № 2364 от 30.11.2005г. АИЛЦ 842-го ЦГСЭН РВСН (Акк. РОСС RU.0001.511850).  
Экспертное заключение № 1396 от 01.12.2005г.

№ 0525697

# ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,  
показатели (факторы)

Гигиенический  
норматив  
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Выделение хим. веществ в воздух, мг/куб. м, не более	0,003
Формальдегид	0,07
Метилацетат	0,35
Ацетон	0,01
Ацетальдегид	0,003
Фенол	0,6
Толуол	
Физические факторы:	
Напряженность электростатич. поля, кВ/м	15
Напряженность электр. поля промчастоты, кВ/м	0,5
Уровень звукового давления, дБА	70
Корректированный уровень виброскорости, дБА	72

Область применения:

Оборудование для климат-контроля в промышленных помещениях.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

Согласно рекомендациям изготовителя.

Информация, наносимая на этикетку:

В соответствии с ГОСТ Р 51121



Заключение действительно до

07.12.2010 г.

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Подпись

Абдуллаев Р.Р.

