

Zertifikat

Hygiene – Konformitätsprüfung

Geprüfte Gerätebaureihe	ZHK 2000
Geräteart	Lüftungszentralgerät
Hersteller	Euroclima Apparatebau, Arnbach 88, A-9920 Sillian
Prüfdatum /-ort	29. - 30.09.2009, Herstellerwerke: Arnbach 88, A-9920 Sillian sowie J.G. Mahl Str. 1b, I-39031 Bruneck
Prüfkriterien	Hygienerelevante Anforderungen folgender Regelwerke: Allgemeine Raumluftechnik Krankenhausbereich VDI 6022, Blatt 1 (04/2006) <input checked="" type="checkbox"/> DIN 1946-4 (12/2008) <input checked="" type="checkbox"/> SWKI VA104-01 (04/2006) <input checked="" type="checkbox"/> SWKI 99-3 (03/2004) <input checked="" type="checkbox"/> VDI 3803 (10/2002) <input checked="" type="checkbox"/> ÖNORM H 6020 (02/2007) <input checked="" type="checkbox"/> ÖNORM H 6021 (09/2003) <input checked="" type="checkbox"/> DIN EN 13779 (09/2007) <input checked="" type="checkbox"/>
Prüfergebnis	Die Hygiene-Konformität wird <input type="checkbox"/> nicht <input type="checkbox"/> mit Auflagen bestätigt <input checked="" type="checkbox"/> ohne Auflagen
Gültigkeitszeitraum	3 Jahre: 09.2009 - 09.2012
Registriernummer	HKP/I/084-1/8/0909/0912/MZ



Gutachter: Dr.-Ing. M. Möritz

ausgestellt am 30.04.2010, Berlin

Im Rahmen der Hygiene-Konformitätsprüfung (HKP) wurden die hygienerelevanten Anforderungen der unter „Prüfkriterien“ mit „✓“ markierten Regelwerke geprüft. Durch bloße Verweise einbezogene Anforderungen in anderen Regelwerken wurden nicht geprüft. Die HKP umfasst keine toxikologischen Prüfungen oder Bewertungen der in der geprüften Gerätebaureihe eingesetzten Materialien.