



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY

HK/B/1136/01/2011

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

Wyrób / product: **Centrale wentylacyjno – klimatyzacyjne typu Euroclima ZHK 2000 S/I,
ECU, ETA ACCU, ETA PAC, ETA POOL**

Zawierający / containing: stal ocynkowaną, stal nierdzewną, aluminium, polipropylen, miedź i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: wentylacji i klimatyzacji obiektów użyteczności publicznej w tym handlowych, zakładów produkcji przemysłowej, zakładów usługowych, placówek szkolnych i oświatowych, placówek służby zdrowia i szpitali, hoteli, obiektów wielko-kubaturowych.

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- Niniejszy Atest Higieniczny nie obejmuje filtrów stosowanych w w/w. urządzeniach.
- Elementy wykonane z wełny mineralnej/włókna szklanego powinny być odpowiednio zabezpieczone, tak aby włókna nie przedostawały się do powietrza nawiewanego do pomieszczeń w których przebywają ludzie.
- Nie stosować do pomieszczeń szpitalnych o podwyższonych wymaganiach higienicznych.

Wytwórca / producer:

Euroclima® Apparatebau GmbH

Arnbach 88, 9920 Sillian, Austria

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

TechnicAir Sp. z o.o.
00-613 Warszawa
ul. Chałubińskiego 8



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2016-07-25 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2016-07-25
or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 25 lipca 2011

The date of issue of the certificate: 25th July 2011

Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej

z up. Gawbo / S.
dr Bożena Krogulska

Reprodukcja, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

proj. T. Podsiady