

AMT DER NIEDERÖSTERREICHISCHEN LANDESREGIERUNG
ABTEILUNG BD4
SICHERHEITSTECHNIK IM GESUNDHEITSWESEN

Postanschrift 3109 St. Pölten, Landhausplatz 1
Tel.: 0043 2742 9005 14262, e-mail: franz.woesch@noel.gv.at

20C 438/11w

St. Pölten, 29.11.2011

Amtlicher Bescheid

**Sicherheitstechnische- u. Hygiene- Baumusterprüfung der
Raumlufotechnischen Zentralgeräte des Herstellers
Firma Euroclima Apparatebau GmbH, A-9920 Sillian, Österreich
Firma Euroclima AG/Spa, I-39031 Bruneck, Italien
Gerätefabrikat / Type: Euroclima / ZHK 2000 und ZHK T-TWO
für den Einsatz im Gesundheitswesen, Bestätigung der Eignung zur Herstellung
ÖNORM H 6020-konformer RLT-Zentralgeräte**

1. Allgemeines

Prüfstelle	Amt der NÖ Landesregierung Abteilung BD4 , 3109 St. Pölten	
Auftraggeber	Euroclima Apparatebau GmbH Arnbach 88 A-9920 Sillian	Euroclima AG/Spa St. Lorenzner Straße I-39031 Bruneck
Gutachter	Ing. Franz Wösch	

2. Auftragsumfang

Erstellen eines Hygiene- u. sicherheitstechnischen Gutachtens über Zentrallüftungsgeräte der Type/Baureihe **Euroclima / ZHK 2000** und **ZHK T-TWO**

3. Prüfnormen und Regelwerke

Folgende Unterlagen, Prüfberichte und Regelwerke wurden zur Begutachtung herangezogen: **Prüfbericht** vom Sachverständigenbüro TR, DI MICHALITSCH.
Darin ist zur Überprüfung die **ÖNORM H 6020, ÖNORM EN 1886 und ÖNORM EN 13053** (in jeweils der aktuellen Fassung) angewendet.

4. Prüfergebnis

Bei der Begutachtung wurde festgestellt, dass Zentrallüftungsgeräte der Baureihen ZHK 2000 und ZHK T-TWO grundsätzlich den unter Punkt 3 angeführten Prüfnormen entsprechen. Es bestehen daher gegen den Einsatz der raumlufotechnischen Zentralgeräte der Baureihe **Euroclima „ZHK 2000 und ZHK T-TWO“** im Gesundheitswesen keine Bedenken. Das Prüfergebnis gilt für einen begrenzten Zeitraum bis inkl. **11 / 2016**. Werden zukünftig an der Baureihe bauliche und funktionelle Änderungen vorgenommen, so ist neuerlich um eine Begutachtung durch den Amtssachverständigen notwendig. Eine Ergänzung dieses Gutachtens ist dann zu veranlassen, wenn grundsätzliche Änderungen von maßgebenden NORMEN und ein Gültigkeitsende von Prüfergebnissen offiziell vorliegt.

St.Pölten, 29.11.2011

